



제2014-013239-01호

# 안 전 인 증 서

(주) 가스트론

경기도 안산시 상록구 팔곡이동 75-10

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목  
FLAME DETECTOR

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

GTF-1000

(Ex d IIC T4,T5,T6 IP66/67) / 14-KB2BO-0332

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

**1. 제조공장**

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

- 제조공장명 : (주) 가스트론
- 소재지 : 경기도 안산시 상록구 팔곡이동 75-10

**2. 제품개요**

· 제품정격 : DC 24 V, 40 mA

**3. 인증범위** : 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

**4. 안전한 사용을 위한 조건** :

- 사용주위온도 : -50℃ ~ +60℃ (T6), -50℃ ~ +75℃ (T5),  
-50℃ ~ +85℃ (T4)

**5. 인증(변경)사항** : 없음

**6. 그 밖의 사항**

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은  
자의 의무 준수

2014년 6 월 27 일

## 한국산업기술시험원장

